



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ97.В.00129/19

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью

№ 0025463

"РОЛС Изомаркет" (ООО "РОЛС Изомаркет")

Адрес: 127015, Россия, город Москва, ул. Вятская, 27, стр. 2, этаж 2, ОГРН 1027714016219.

Телефон: +7(495) 363-68-64, Факс: +7(495) 787-60-62.

E-mail: info@rols-isomarket.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РОЛС Изомаркет"

(ООО "РОЛС Изомаркет")

Адрес: 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 39Б, ОГРН 1027714016219.

Телефон: +7 (495) 363-68-64, Факс: +7 (495) 787-60-62.

E-mail: info@rols-isomarket.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.

Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, тел/факс: +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из вспененного пластомера
в виде трубок марки ENERGO MAX.
РИ ТР 877-2016

код ОК 005 (ОКП):

Код ОКПД2:

22.21.29.120

код ЕКПС:

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России:

3917 21 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10; табл. 3, 27 (см. Приложение № 0015197).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4021/ТР-2019 от 02.04.2019г. (ОС Академия ГПС МЧС России). Протокол испытаний № С-4/05-2019 от 06.05.2019г. (ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.15.2015г. (Федеральная служба по аккредитации), 140060, Россия, Московская область, Люберецкий район, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 10). Схема 4С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация Изготовителя. РИ ТР 877-2016. Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), рег. номер СДС.НПС.RU.001.ОС.07.СМК.00228.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.05.2019

по

06.05.2024

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.И. Бурунин

инициалы, фамилия

А.Г. Ермакова

инициалы, фамилия